

6392/0619924

Certificat
Certificate

N° 25225



PROVINCE DE QUÉBEC
Ministère du Travail

PROVINCE OF QUEBEC
Department of Labour

Date d'émission
Date of issue
Mtl. 03-11-75

255 EST BOUL. CRÉMAZIE, MONTRÉAL (354), QUÉ
 HOTEL DU GOUVERNEMENT, QUÉBEC

CERTIFICAT DE FABRICATION CERTIFICATE OF FABRICATION

LOI DES APPAREILS SOUS PRESSION
PRESSURE VESSEL ACT.



Chapitre 156, S.R.Q. 1964
Chapter 156, R.S.Q. 1964

Les présentes attestent que : Mix Tank fabriqué par : Canadian Vickers Ltd.
This is to certify that : fabricated by :
Numéro de série : 3764 Numéro d'enregistrement : B 5766.6
Serial number : Registration number :
Grandeur : 14' X 124' 10" Surface de chauffe :
Size : Heating surface :

a été examinée par un inspecteur dûment qualifié au cours de sa fabrication, et acceptée
has been examined during construction by a qualified inspector and accepted for a
pour une pression n'excédant pas : 225 (-20 + 500°F) livres au pouce carré.
pressure not exceeding : lbs per square inch.

CE CERTIFICAT NE DOIT PAS ÊTRE INTERPRÉTÉ COMME UN PERMIS D'OPÉRER L'APPAREIL.
Après installation selon la loi et les règlements, un certificat "B" sera émis pour l'opération du dit appareil.
THIS CERTIFICATE SHALL NOT BE CONSTRUED AS APPROVAL TO OPERATE THE VESSEL.
After installation according to the law and regulations, a certificate "B" will be issued for operation of the said vessel.

Nom du propriétaire
Name of owner
Adresse du propriétaire
Address of owner
Inspecteur - Inspector.

Lieu d'installation
Location of installation.....

Adresse
Address

Inspecteur en chef - Chief Inspector.

Paul Saur /15